

## 우신고등학교 강당겸체육관 증축사업 설계공모 질의응답서

1. 금번 설계공모에 해당하는 건물에 대한 기존 평입단면도 도면 제공 여부를 질의하고자 합니다.  
답변) 도면 파일 별도 업로드하였습니다. (참가안내-제공자료 참고)

2. 사전기획보고서의 C안(별동 수평 증축안)은 구조보강이 불필요하고, 공사 중 기존 건물의 기능 유지가 가능하며, 동선 및 접근성 측면에서도 유리한 대안으로 판단됩니다. 또한 구조보강비 등을 감안할 경우 총공사비 역시 A안과 큰 차이가 없을 것으로 보입니다. 이에 따라, C안과 같은 수평 증축 방식으로 설계를 제안하는 것이 가능한지 질의드립니다.

답변) A안은 학교 운영 및 교육활동 측면과 추후 본관 및 과학관 증·개축 계획의 자유도 등을 종합적으로 고려하여 판단한 학교의 선호안입니다. 한편, 사전기획보고서상의 C안은 설계공모 지침서에 명시된 전체 연면적(연결통로 제외) 조정 가능 범위를 초과하여 미달하는 바, 설계공모지침서의 설계 기본지침을 충분히 검토하신 후 판단하시어 제안해주시기 바랍니다.

3. 고등학교 본관, 생활관, 과학관, 연결브릿지의 기본도면(평면도, 입면도, 단면도)을 설계 검토에 활용할 수 있도록 제공해 주실 수 있는지 요청드립니다.

답변) 도면 파일 별도 업로드하였습니다. (참가안내-제공자료 참고)

4. 기존 건축물의 1~2층 외벽 마감재는 변경할 수 있는지 여부가 궁금합니다.

답변) 사업기획 단계에서 건물의 외벽은 존치하는 것으로 판단하여 사업비에 반영되어 있지 않습니다.

5. 교사동과 연결통로 계획할 때에 슬로프 형식으로 연결통로를 설치할수 있는지 여부가 궁금합니다.

답변) 사업에 필요하다고 판단되는 경우 총사업비 범위 내에서 제안해주시기 바랍니다.

6. 기존건축물 CAD도면 제공 요청 (G동 생활관,J동 연결통로,B동 고등학교본관,현황측량도)

답변) 도면 파일 별도 업로드하였습니다. (참가안내-제공자료 참고)

7. 기존건축물(생활관 1,2층) 외관 변경 가능 여부 (공사비 반영 여부에 따른 질의)

답변) 사업기획 단계에서 건물의 외벽은 존치하는 것으로 판단하여 사업비에 반영되어 있지 않습니다.

8. 연결통로 기존 지붕 변경 관련 - 슬로프 설치를 위한 전체 또는 일부(장애인 슬로프적용 제외) 철거 후 재설치 가능 여부 (공사비 반영 여부에 따른 질의)

답변) 연결통로의 구조체 철거를 수반하는 공사는 난이도가 높다고 판단하여 사업기획에 반영하지 않았으나 사업에 필요하다고 판단되는 경우 총사업비 범위 내에서 제안해주시기 바랍니다.

9. 연결통로 측면부 엘리베이터 설치 가능 여부 - 현장 설명회 설명 중 발주처에서 이번 공사비에 엘리베이터 공사비 반영이 안 되어 있다고 함.

답변) 재확인 결과 엘리베이터 설치 반영된 사업비이기 때문에 엘리베이터 포함하여 제안해주시기 바랍니다.

10. 엘리베이터 설치할 경우 - 예상 가능한 연결 통로 측면부에 존치된 2개의 전기 맨홀 위치 변경이 가능한지 여부

답변) 변경이 필요하다고 판단되는 경우 총사업비 범위 내에서 이설하여 설치하는 것으로 제안해 주시기 바랍니다.

11. 스케치업파일 제공 가능여부 -주변 대지 및 매스, 기존생활관 건물

답변) 스케치업 파일 제공 불가

12. 우신고등학교 도서관(과학관), 본관의 CAD 도면(평,입,단면\_특히 평면)제공 가능여부

답변) 도면 파일 별도 업로드하였습니다. (참가안내-제공자료 참고)

13. 생활관 CAD 도면 제공 가능여부 (건축 평, 입, 단면/ 구조 도면)

답변) 도면 파일 별도 업로드하였습니다. (참가안내-제공자료 참고)

14. 지침서상 교사동(19p)과 본관(3, 20, ...p )이 동일하게 고등학교 수업 공간이 있는 건물을 지칭하는 것이 맞는지 여부

답변) 교사동이 본관을 지칭하는 것 맞습니다.

15. 현장설명시 엘리베이터는 따로 계획이 없다고 들었던것 같은데 사전기획이나 지침서에 보면 엘리베이터 계획이 있습니다. 제공 자료 대로 엘리베이터는 계획을 하면 되는지요?

답변) 재확인 결과 엘리베이터 설치 반영된 사업비이기 때문에 엘리베이터 포함하여 제안해주시기 바랍니다.

16. 과업내용에는 별도의 주차 공간 계획 안해도 된다고 나와있는데 지침서 및 사전기획보고서에 는 본관 앞에 5대가 있습니다. 어떤 것이 맞는지요?

답변) 학교 별도 사업으로 진행 예정이므로 제외하셔도 됩니다.

17. 지침서와 과업내용서에 나와있는 스페이스 프로그램이 다른데 지침서를 따라가면 되는지요?

답변) 설계공모지침서 내용이 우선합니다.

18. 이번 공모 조건들을 적용한 사전기획보고서가 있는데 이번 공모진행시 사전기획검토서에 나와 있는 조건 및 규모 등 참고를 하면 되는지요?

답변) 조건 및 규모를 참고할 수 있으나 사전기획보고서는 검토의 예시일 뿐, 참여자는 자유롭고 창의적인 계획안을 제안해주시면 됩니다.

19. 생활관 1~2F 캐드도면 및 본관 연결통로 부분 평면도(본관동 3F~4F) 생활관 현재 입면도 캐드도면 제공 요청 받을 수 있을지 질의드립니다.

답변) 도면 파일 별도 업로드하였습니다. (참가안내-제공자료 참고)